



马萨诸塞州萨默维尔市
检验服务部
KATJANA BALLANTYNE 市长

FOG 常见问题

1. FOG 代表什么？

FOG 代表脂肪 (Fats)、油 (Oils) 和油脂 (Greases)。

2. 为什么政府会在现阶段出台这项新法规？市政府的目标是什么？

根据环境保护署 (EPA) 法令和马萨诸塞州环境保护部 (DEP) 相关规定，萨默维尔市卫生局 (BOH) 近期实施了脂肪、油和油脂 (FOG) 预处理修正条例。颁布本条例的原因是因为此类物质在废水中的含量在不断升高。此外，如果不实施适当的 FOG 管理办法，城市老化的基础设施也面临巨大压力。

3. 这会对哪类企业产生影响？

会受到影响的现有和新创企业主要分为两类：营业过程中会产生脂肪、油和油脂的食品制备机构和非食品制备机构。

4. 这是强制性的吗？如果是，截止到什么日期？

食品制备机构若要获得检验服务部的营业许可，则必须提供一份 FOG 管理计划，作为其许可流程的一部分。FOG 管理计划必须在 2023 年续约周期期间提交。

5. 申请步骤包括哪些？

登录您的 Citizen Serve 账户，完成续约/申请流程并提交 FOG 管理计划申请（以及申请文件中列出的支持文件）。就这么简单！

6. 费用是多少？将如何计算？

费用包含在当前的续约费用中。此类费用根据工作人员审查和批准申请所花费的时间计算。

常见技术问题

7. 我是否可自行安装设备，还是需要雇佣有营业执照的管道工？

需要由有营业执照的管道工安装 FOG 管理设备。从[此处](#)查验管道工许可证。

8. 如果我的厨房没有管道铺设计划，是否有可用的备用文件？照片、规格等？

您可提供照片和规格，但我们强烈建议每一位申请人准备一份建筑平面图，以便检验员清晰地评估 FOG 系统。

9. 过滤器有尺寸要求吗

所安装 FOG 管理设备 (FMD) 的油脂拦截容量应不低于两磅油脂的单位流量（加仑/分钟）。拦截器的额定容量始终不得低于单个固定装置容量的 40%（以加仑为单位）。在 24 小时的周期内，室外设备的最小尺寸应等同于最大日流量（按 310 CMR 15.00 计算），但始终不得低于 1,000 加仑。