



सिटी अफ समरभिल, म्यासाचुसेट्स
निरीक्षण सेवा विभाग
KATJANA BALLANTYNE - मेयर

फग (FOG) का बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्न

1. FOG को पूरा रूप के हो?

FOG को पूरा रूप फ्याट (Fats) तेल (Oils) र ग्रीज (Grease) हो।

2. यो नयाँ नियमन अहिले किन आउँदै छ? सिटीका लक्ष्यहरू के-के हुन्?

वातावरणीय संरक्षण एजेन्सी (EPA) को आदेश र म्यासाचुसेट्स वातावरणीय संरक्षण विभाग (DEP) का साथमा, समरभिल बोर्ड अफ हेल्थ (BOH) ले हालै परिमार्जन गरिएको फ्याट, तेल र ग्रीज (FOG) को पूर्व-उपचार नियमहरू लागू गरेको छ। वेस्टवाटरमा यी सामग्रीहरूको उच्च स्तरको प्रतिक्रियामा यो आदेश दिइएको थियो। यसका साथै, FOG व्यवस्थापनका उपयुक्त उपायहरू अपनाइएन भने सिटीको पुरानो संरचना ढल्ल सक्छ।

3. यसले कस्तो प्रकारका व्यवसायहरूलाई असर गर्छ?

प्रभावित हुने विद्यमान र नयाँ व्यवसायहरू दुई वटा वर्गमा छन् एउटा खाद्य तयारी संस्थापनहरू र अर्को फ्याट, तेल र ग्रीज उत्पादन गर्ने गैर-खाद्य तयारी संस्थापनहरू।

4. यो अनिवार्य छ? यदि छ भने, कहिलेसम्म?

खाद्य तयारी संस्थापनले निरीक्षण सेवा विभागबाट काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि, उनीहरूले अनुमति दिने प्रक्रियाको भागको रूपमा FOG व्यवस्थापन योजना उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो 2023 नवीकरण चक्रमा पेश गर्नुपर्छ।

5. के-कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ?

आफ्नो Citizen Serve (नागरिक सेवा) खातामा लगइन गर्नुहोस्, नवीकरण/आवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् र FOG व्यवस्थापन योजना आवेदन (आवेदन कागजातमा सूचीबद्ध गरिएका सहयोगी कागजातहरूसहित) पेश गर्नुहोस्। यो यति सजिलो छ!

6. शुल्क के-कसरी छ? यो के-का लागि प्रयोग हुन्छ?

शुल्क हालको नवीकरण लागतमा समावेश छ। यी शुल्कहरू प्रक्रियाको समयमा प्रयोग हुन्छन् जुन कर्मचारीहरूले आवेदनको समीक्षा र अनुमोदन गरेबापत लिने गर्छन्।

प्राविधिकका बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्न

7. म आफैँले स्थापना गर्न सक्छु कि मैले इजाजतपत्र प्राप्त प्लम्बर बोलाउनुपर्छ?

FOG म्यानेजमेन्ट डिभाइस स्थापना गर्नका लागि इजाजतपत्र प्राप्त प्लम्बरको आवश्यकता पर्छ। [यहाँ](#) उनीहरूको इजाजतपत्र जाँच गर्नुहोस्।

8. मसँग भान्साका लागि प्लम्बिङ लेआउट योजना छैन भने, यसका लागि वैकल्पिक कागजात छ? फोटोहरू, स्पेकहरू, आदि?

फोटो र स्पेकहरू स्वीकार्य छन् तर प्रत्येक आवेदकलाई निरीक्षकहरूका लागि FOG प्रणालीको स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गर्न फ्लोर योजना प्राप्त गर्न निकै जोड दिइन्छ।

9. ट्रयापहरूका लागि साइज महत्त्वपूर्ण छ

स्थापित FOG म्यानेजमेन्ट डिभाइस (FMD) मा प्रत्येक ग्यालन-प्रति-मिनेट प्रवाहका लागि दुई पाउन्डभन्दा कम ग्रीज रिटेन्सन क्षमता हुनुपर्छ। इन्टरसेप्टरको मूल्याङ्कन गरिएको क्षमता कहिल्यै पनि ग्यालनमा व्यक्तिगत स्थिरता क्षमताको 40% भन्दा कम हुने छैन। बाहिरी डिभाइसहरूका लागि न्यूनतम साइज 24 घण्टाको अवधिमा अधिकतम दैनिक प्रवाह (310 CMR 15.00 प्रयोग गरी गणना गरिएको) को बराबर हुनुपर्ने छ तर कहिल्यै पनि 1,000 ग्यालनभन्दा कम हुने छैन।